

Feelia Oy:n rakennuslupahakemus

Tekninen lautakunta 16.06.2020 § 34

Feelia Oy hakee rakennuslupaa laajentaakseen nykyistä tuotantotilaa. Laajennuksen kerrosala on 5108 m² ja tilavuus 48 500 m³. Rakennuksen paloluokka on P2 ja rakennus on pääosin 1-kerroksinen. Tuotantotilat varustetaan paloilmoinjärjestelmällä.

Väestösuojatilat rakennetaan 250 m päähän Puu-Top Oy:n tontilla olevan yhteiseen suojaan. Savunpoisto toteutetaan savunpoistoinmurein.

Rakennuksen kantavana rakenteena on betonilla valetut teräspilarit ja kantavat liimapuupalkistot. Pääpiirustuksista on pyydetty terveys- ja paloviranomaisen lausunnot.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää rakennuksella rakennusluvan hakemuksen mukaisesti ehdolla, että jätevesien esikäsittelyt tehdään niin, että jätevedet soveltuvat kunnan viemäriverkostoon mm. rasvakaivoja isonnettava ja esikäsittely prosesseja tulee parantaa tarpeen mukaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että paloviranomaisen ja terveysviranomaisen lausunnoissa olevia määräyksiä noudatetaan ja lisäksi tulee huomioida Pyhännän Vesi Oy:n veden hetkellinen toimituskapasiteetti.

Jätevesien tulee soveltua kunnan viemäriverkostoon mm. rasvakaivoja isonnettava ja esikäsittelyprosesseja parannettava.