

Mty Niskanen Mikko ja Matti rakennuslupahakemus

Tekninen lautakunta 04.03.2021 § 11

Mty Niskanen Mikko ja Matti on jättänyt rakennuslupahakemuksen maitopihatton rakentamisen lypsylehmien käyttöön.

Nykyinen navetta muutetaan nuorkarjan ja lihasonnien käyttöön. Hakemus sisältää myös etä lietealtaan ja kuivalantalan rakentamisen.

Uuden pihatton kerrosala on 1264 m². Kantavana rakenteena on seinässä puu ja puupilarit ja liimapalkit. Rakennuksen verhouksena on punainen puuverhous ja katteena peltikate. Alapohjarakenteena on betoni ja kapilaaris-orastus.

Sos.tiloissa ym. epoksimaalipinta.

Rakennuksen paloluokka on P2 ja suojaustaso 1 ja palon vaarallisuusluokka 1.

Kantavien rakenteiden palonkesto R30. Savunpoisto on suunniteltu harjalla olevista kahdeksasta savunpoistoluukusta sekä verhoseinien kautta.

Maitopihattoon tulee lypsyrobotti.

Lypsäviä lehmiä tulee 61 kpl ja lisäksi eri karsinat tulee erikseen vasta poikineille- ja sairaille sekä ummessa oleville lehmille.

Nykyiseen tuotantorakennukseen tehdään muutamia parsi- ja karsinamuutoksia.

Etä lieteallas ja kuivalantala sijoittuvat 900 m päähän tuotantotilasta.

Naapurit on kuultu hankkeen johdosta ja paloviranomaiselta on saatu lausunto 5.2.2021.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää hankkeelle rakennusluvan hakemuksen mukaisesti.

Maitopihatolle pitää hakea ympäristölupa tuotannon aloittamiseksi.

Paloviranomaisen lausuntoa tulee noudattaa rakentamisessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti myöntää rakennusluvan hakemuksen mukaisesti.

Maitopihatolle pitää hakea ympäristölupa tuotannon aloittamiseksi ja paloviranomaisen lausuntoa tulee noudattaa rakentamisessa