

Ilmatar Energy rakennuslupahakemus

Tekninen lautakunta 05.10.2021 § 22

Ilmatar Energy on jättänyt rakennuslupahakemuksen rakentaakseen Piiparinmäen osayleiskaava-alueelle sähkövaraston ja erillisen kojeistorakennuksen.

Sähkövarastot sijoitetaan betonilaattojen päälle, jonka päälle tulee 7 kpl akkukontteja ja muuntajia.

Kojeistorakennus tavanomainen lämmin rakennus.

Akkukontti kenttä on kooltaan 42x29 ja sen kantavana rakenteena on sora-murske ja konttien alle tulee betonilaatta.

Kojeistorakennuksen kerrosala on 43 m² ja tilavuus 120 m³. Teräsrunko ja sandvist-elementeillä seinät, peltikatto ja betoniperustus.

Alueella on liittymä olemassa Vt 88:lta.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää hankkeelle rakennusluvan hakemuksen mukaisena.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti myöntää rakennusluvan hakemuksen mukaisesti