

## Yrjänän Oy rakennuslupahakemus

## Tekninen lautakunta 05.10.2021 § 23

Yrjänän Oy on jättänyt rakennuslupahakemuksen rakentaakseen Erkkilän 7:29 tilalle Tavatkengälle os. Repolantie 17 pihapiiriin asuinrivitalon ja lämpökeskuksen.

Rakennettavaa kerrosalaa tulee yhteensä 336 m<sup>2</sup> ja tilavuutta 1140 m<sup>3</sup>. Lämpökeskus on hakkeella toimiva lämpölaite .

Jätevedet johdetaan kolmiosastoisten sakokaivojen kautta maameytykseen. Imeytysjasto mitoitetaan asukasmäärän perusteella.

Rivitalon kantavana rakenteena on puu ja itsekantavat ristikot. Julkisivuverhouksena vaakaverhouslauta jonka väri on keltainen.

Lämpökeskuksen kantavana rakenteena on betoni ja kattilahuone osastoidaan EI30.

Lämpökeskuksen päässä on yhteiset sauna ja pesutilat.

Suunnitelmat esitellään kokouksessa.

## Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää hankkeelle rakennusluvan hakemuksen mukaisesti.

## Päätös

Tekninen lautakunta päätti myöntää rakennusluvan hakemuksen mukaisesti