

Jukkatalo Oy rakennuslupahakemus

Tekninen lautakunta 23.11.2021 § 33

Jukkatalo Oy on jättänyt rakennuslupahakemuksen rakentaakseen uuden hakkeella toimivan lämpölaitoksen Leiviskänkankaalle kortteliin 202 tontille 10.

Rakennuspaikka on tilalla Talotehdas, jonka kiinteistötunnus on 630-402-7-67.

Rakennettavaa kerrosalaa tulee yhteensä 215 m² ja tilavuutta 1075 m³.

Rakennuksessa on kaksi osaa, kattilahuone 78 m² ja hakevarasto 110 m².

Rakennus varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroitin järjestelmällä. Rakennus on B30 luokan rakennus ja kattilahuone osastoidaan EI 60 osastoksi.

Kantavat rakenteet ovat puuta ja verhouksena on pystyvuorilauta. Rakennuksen alaosassa on 1.0 m korkeasti betonia. Lähimpiin rakennuksiin tulee matkaa 34 m.

Rakentamisessa noudatetaan Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus määräyksiä E9.

Suunnitelmasta on pyydetty paloviranomaisen lausunto.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää hankkeelle rakennusluvan hakemuksen mukaisena. Paloviranomaisen lausunnossa antamia määräyksiä ja ohjeita tulee rakentamisessa noudattaa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti myöntää rakennusluvan hakemuksen mukaisesti ja paloviranomaisen lausuntoa tulee noudattaa ja hankkeelle tulee hakea ympäristölupa.